



PERO-GÁZ T20 ELŐKERTI  
GÁZMÉRŐ ÁLLOMÁSOK  
(580x395x230) KERÍTÉSBE ÉPÍTVE  
BE: Ø1" - KI: Ø32-5/4"  
BEÁLLÍTÁSI ÉRTÉK = 28mbar  
G4 MEMBRÁNOS GÁZMÉRŐVEL

MEGLÉVŐ KÖZEPNYOMÁSÚ  
GÁZ BEKÖTŐ VEZETÉK

**JELMAGYARÁZAT és MEGJEGYZÉS a Gg-004 TERVEN!**

Kapcsolódó tervek: Gg-001 Gg-002 Gg-004

	
<p>Méternöki Szolgáltató Kft. 5000 Szolnok, Csokonai út 96. II/2 +36 30 851 0784 +36 30 453 6631 archilak@gmail.com www.archilak.hu</p>	
<p>Munka megnevezése: <b>ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA</b></p>	
<p>Tervfajta: ÉPÜLETGÉPÉSZ KIVITELI TERV</p>	
<p>Tervezési helyszín: 5081 Szajol, Fő u. 32/a. Hrsz: 594</p>	
<p>Megrendelő: Szajol Község Önkormányzata 5081 Szajol, Rózsák tere 1.</p>	
<p>Tervező: Horváth Ferenc építésmérnök, É 16-0245</p>	<p>Aláírás: </p>
<p>Tervező munkatárs: Nagy Dániel okleveles építésmérnök</p>	
<p>Épületgépész tervező: Túri Zoltán G 04-151-2001</p>	
<p>Dátum: <b>2017.09.30.</b></p>	
<p>Tervlap neve: <b>BELSŐ GÁZELLÁTÁS HELYSZÍNRAJZ</b></p>	
<p>Tervszám: <b>Gg-003</b></p>	
<p>Lépték: <b>M=1:50</b></p>	
<p>Jelen dokumentáció az Archilak Méternöki Szolgáltató Kft. szellemi terméke, melyet szerzői jog véd!</p>	