

Archilak Mérnöki Szolgáltató Kft.
Horváth Ferenc É 16-0245
5000 Szolnok, Csokonai u. 96. II/.

Építtető: Szajol Község Önkormányzata
Cím: 5081 Szajol, Rózsák tere. 1.
Építés helye: Piacépület
Cím: 5081 Szajol, Erkel Ferenc tér 4-5.
(HRSZ.:269/4)

Készítette:
Túri Zoltán G 04-151-2001

Dátum: 2017.11.08.

A munka leírása: Gázellátás épületgépészeti munkái.
A kivitelező a beárazását úgy készítse, hogy I. osztályú működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tétel kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban!

Költségvetés

| Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költsége | | |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | | |
| 2.1 ÁFA vetítési alap | | |
| 2.2 Áfa | 27.00% | |
| 3. A munka ára | | |

Aláírás

Munkanem összesítő

| Munkanem száma és megnevezése | Anyagköltség | Díjköltség |
|---|--------------|------------|
| 47 Felületképzés | | |
| 54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése | | |
| 81 Épületgépészeti csővezeték szerelése | | |
| 82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | | |
| I. Fejezet munkanemei összesen | | |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|---------------------------|--|---------------------|----------|----------------------------|----------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 47-000-4.4.5.1-0120509 (152) Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén, (150 NÁ-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, könnyű rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023 15 m | | | | |
| 2 | 47-021-12.4.1-0131032 (25) Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 150-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékekkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, vörös, EAN: 5992451106033 15 m | | | | |
| 3 | 47-021-21.4.1-0130701 (76) Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 150-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 15 m | | | | |
| 4 | 47-021-31.4.1-0130361 (141) Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 150-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magassfényű zománccfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 15 m | | | | |
| Munkanem összesen: | | | | | |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|---------------------------|---|---------------------|----------|----------------------------|----------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 54-005-5.2-0110047 (22) Védőcső szerelése 1 klt | | | | |
| Munkanem összesen: | | | | | |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|---------------------------|--|---------------------|----------|----------------------------|----------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 81-003-1.2.1.1.1.1.2-0110010 (82) Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 20 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 3/4" simavégű 5 m | | | | |
| 2 | 81-003-1.2.1.1.1.1.3-0110013 (83) Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 25 Fekete acélcső MSZ 120/1 A 37X 1" simavégű 10 m | | | | |
| Munkanem összesen: | | | | | |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|---------------------------|---|---------------------|----------|----------------------------|----------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 82-001-7.3.2-0133078 (219) Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM Flexum gáz gömbcsap, 3/4"BB nikkelezett, Kód: 113-0067-10 1 db | | | | |
| 2 | 82-003-4.2.1-0000001 Zárható fém Jutech HGR-2-H védőszekrény Gázmérő, nyomásszabályzó részére 1 klt | | | | |
| Munkanem összesen: | | | | | |