



**MEGJEGYZÉS:**

- Tervezett csövezetek:
  - Szennyvíz vezeték: Pipelife KA és KG-PVC tokos gumigyűrűs csövezetek, padlóban, falban rejtetten vezetve.
  - Szennyvíz lefolyó vezeték lejtése: ágvezeték lejtése 2-2,5%, alapvezeték lejtése 1%, ill. 1,5%, épületen kívüli csövezetek lejtése 0,5%.
  - A külső lefolyó csövezetek mélységi méretei ajánlott méretek.
  - A külső lefolyó hálózatot a szolgáltató által telepítésre kerülő csatlakozó aknáktól kell az épület felé emelkedéssel szerelni (0,5% lejtéssel).
- A külső gyűjtő-fordító aknák, előregyártott Leier beton aknák vízzáró kivételben az útban nehéz, a zöld felületű mezőben fűtőaknákhoz öntöttvas aknafedlapokkal.
- Bűzlárók:
 

Mosogató:	HL 100G/50	- DN50
Mosdó:	HL 132/30	- DN32
Fürdőkáád:	HL 555N	- DN50
Mosó és mosogatógép:	HL 406	- DN50

**JELMAGYARÁZAT:**

- Gravitációs szennyvíz lefolyó csövezeték
- Használati hidegvíz csövezeték
- - - Belső mért kinyomási gáz csövezeték
- Kondenzvíz csövezeték
- SZ — SZ — SZ — Meglévő szennyvíz bekötő csövezeték
- VIZ — VIZ — VIZ — Meglévő használati hidegvíz bekötő csövezeték
- GAS — GAS — GAS — Meglévő közepnyomású gáz bekötő csövezeték

Kapcsolódó tervek:

**rchilak**  
 Mérnöki Szolgáltató Kft.  
 5000 Szolnok, Csokonai út 96. II/2  
 +36 30 851 0784 +36 30 453 6631  
 archilak@gmail.com www.archilak.hu

Munka megnevezése:  
**ORVOSI RENDELŐ  
 FELÚJÍTÁSA**

Tervfajta:  
**ÉPÜLETGÉPÉSZ KIVITELI TERV**

Tervezési helyszín:  
 5081 Szajol, Fő u. 32/a.  
 Hrsz: 594

Megrendelő:  
 Szajol Község Önkormányzata  
 5081 Szajol, Rózsák tere 1.

Tervező:  
 Horváth Ferenc  
 építészmérnök, É 16-0245  
 Tervező munkatárs:  
 Nagy Dániel  
 okleveles építészmérnök

Építésgépez tervező:  
 Tóth Zoltán  
 G 04-151-2001

Dátum:  
**2017.09.30.**

Tervlap neve:  
**SZENNYVÍZELVEZETÉS  
 TERVEZETT ALAPRAJZ**

Tervszám:  
**Gsz-001**

Lépték:  
**M=1:50**

Jelen dokumentáció az Archilak Mérnöki Szolgáltató Kft. szellemi termék, melyet szerzői jog véd!