



JELMAGYARÁZAT:

- ☐ Effebi Astar teljesítőmélésű golyóscsap
- ◀ Itap Európa fémtányéros rugó visszacsapószelep
- ◀ Csőszűkítő, ill. bővítő idom
- Használati hidegvíz csővezeték
- Használati melegvíz csővezeték
- SZ — SZ — SZ — Meglévő szennyvíz bekötő csővezeték
- VIZ — VIZ — VIZ — Meglévő használati hidegvíz bekötő csővezeték
- GAS — GAS — GAS — Meglévő közepnyomású gáz bekötő csővezeték

MEGJEGYZÉS:

1. Tervezett csővezetékek:
 Épületen kívül, épületben történő felállásig:
 Pipelife PE100 SDR11 csővezeték, földben homokágyban vezetve
 (méret megjelölési pl. Ø25x3-PE)
 Épületen belül:
 Viega PexFit Pro ötrétegű PE-alu-PE csővezeték SC-Contur (biztonsági kontúr)
 préselt kötésekkel
 (méret megjelölési pl. Ø25)
2. Hőszigetelések:
 A csővezetékek Ø25 méretig garálgal előszigeteltek, plusz szigetelés nem kell.

Kapcsolódó tervek:

archilak
 Mérnöki Szolgáltató Kft.
 5000 Szolnok, Csokonai út 96. II/2
 +36 30 851 0784 +36 30 453 6651
 archilak@gmail.com www.archilak.hu

Munka megnevezése:
**ORVOSI RENDELŐ
 FELÚJÍTÁSA**

Tervfajta:
 ÉPÜLETGÉPÉSZ KIVITELI TERV

Tervezési helyszín:
 5081 Szajol, Fő u. 32/a.
 Hrsz: 594

Megrendelő:
 Szajol Község Önkormányzata
 5081 Szajol, Rózsaák tere 1.

Tervező:
 Horváth Ferenc
 építészmérnök, É 16-0245
 Tervező munkatárs:
 Nagy Dániel
 okleveles építészmérnök

Építésgépész tervező:
 Tóth Zoltán
 G 04-151-2001

Dátum:
2017.09.30.

Tervlap neve:
**BELSŐ VÍZELLÁTÁS
 TERVEZETT ALAPRAJZ**

Tervszám:
Gv-001

Lépték:
M=1:50

Jelen dokumentáció az Archilak Mérnöki Szolgáltató Kft.
 szellemi termék, melyet szerzői jog véd!

Lap méret: 594x594