



JELMAGYARÁZAT

- Tervezett Ø10mm horganyzott köracél levezető, padlástérben, tető szerkezetétől 15cm-re kiemelve elhelyezve!!
- Ø12mm horganyzott köracél potenciálkiegyenlítő földárókban vezetve
- FÖLD tervezett Ø20mm, 3m hosszú horg. köracél földelőrúd
- VF1 TERVEZETT VILLÁMVÉDELMI FELFOGÓRÚD 1,5m hosszú, 16mm átm. horganyzott acélrúd
- VF2 TERVEZETT VILLÁMVÉDELMI FELFOGÓRÚD 2m hosszú, 16mm átm. horganyzott acélrúd
- tervezett Ø10mm horg. köracél levezető, falba süllyesztve 1,4m-en DEHN tip süllyesztett dobozban mérési ponttal.

VILLÁMVÉDELMI FOKOZAT A 28/2011.BM.r.szerint:
VILLÁMVÉDELMI BESOROLÁS: LPS III.
TÚLFESZÜLTSGVÉDELMI BESOROLÁS: SPS III.

Tervező:	KÓSWA-TERV KFT. Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Elérhetőségek: Cím: 2740 Abony, Kisfaludy Károly u. 62. Email: koswatervkft@gmail.com	Telefonszámok: Mobil: 06 30 241-9313
Munka megnevezése:	Orvosi rendelő felújítás és átalakítás		Munkaszám: 63/17.
Építés helye:	5081 Szajol, Fő utca 32/a, Hrsz: 594		Tervfajta: KIVITELI
Rajz megnevezése:	VILLÁMVÉDELMI ÉS FÖLDELÉSI TERV		Lépték: 1:100
Építész tervező:		Egyeztetők:	Rajzsorszám: EV-3
Feladós villamos tervező:	Schwarzenberger-Kókai Lili V-16-0667	Tervező munkálars:	Kelt: 2017.10.
		Schwarzenberger Antal	