








JELMAGYARÁZAT

- 
 Tervezett Ø10mm horganyzott kőracél levezető, padlástérben, tető szerkezetétől 15cm re kiemelve elhelyezve!!
- 
 Ø12mm horganyzott kőracél potenciálkiegyenlítő talpgerendában vezetve
- 
 tervezett Ø20mm, 3m hosszú horg.kőracél földelőrúd
- 
 TERVEZETT VILLÁMVÉDELMI FELFOGÓRÚD
1,5m hosszú, 16mm átm. horganyzott acélrúd
- 
 TERVEZETT VILLÁMVÉDELMI FELFOGÓRÚD
2,5m hosszú, 16mm átm. horganyzott acélrúd
- 
 tervezett Ø10mm horg. kőracél levezető, falba süllyesztve
1,4m-en DEHN tip süllyesztett dobozban mérési ponttal.
- 
 Lapostetőre elhelyezett betonalapú levezető tartó

VILLÁMVÉDELMI FOKOZAT A 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) 12. melléklet illetve a TvMI 7.1:2015.03.05 F szerint:

**VILLÁMVÉDELMI BESOROLÁS: LPS III.
TÚLFESZÜLTSGVÉDELMI BESOROLÁS: SPS III.**

Tervező: KÓSWA-TERV KFT. Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Elérhetőségek: Cím: 2740 Abony, Kisfaludy Károly u. 62. Email: koswartervkt@gmail.com	Telefonszámok: Mobil: 06 30 241-9313
Munka megnevezése: PIAC ÉPÜLET ÉPÍTÉSE	Munkaszám: 72/17.	
Építés helye: 5081 Szajol, Erkel Ferenc tér 4. - 5. Hrsz: 269/4	Tervrajtja: KIVITELI	
Rajz megnevezése: FÖLDELÉS ÉS VILLÁMVÉDELLEM	Lépték: 1:100	
Építész tervező: Horváth Ferenc Építészmérnök, É 16-0245	Egyeztetők:	Rajzszám: EV-1
Felüls villamos tervező: Schwarzenberger-Kókai Lili V-16-0667	Tervező munkatárs: Schwarzenberger Antal	Kelt: 2017.11.