Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra

FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Szennyvíz
A Vkszt. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	Szajol Község Önkormányzata
Víziközmű-rendszer kódja: **	22-05874-1-001-00-13

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****														Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva
				(eFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid/közép/hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	3666-5/2013.	Szajol Község Önkormányzata	292	használati díj	2020. január	2020. december	rövid	x																Nincs változás
2.	Szennyvízszivattyúk felújítása, pótlása (2 db)	nem	Szajol Község Önkormányzata	1 900	használati díj	2020. január	2020. december	rövid	x															Az átemelő szivattyúk fokozatosan elhasználódnak, a felújítás, csere.	Szennyvízszivattyúk felújítása, pótlása	Nincs változás
3.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	nem	Szajol Község Önkormányzata	1 168	használati díj	2021	2024	közép		x	x	x	x												Nincs változás
4.	2 db átemelő villamos vezérlőszekrény felújítása	nem	Szajol Község Önkormányzata	5 000	használati díj	2021	2022	közép		x	x													Az átemelők villamos vezérlő szekrénye elavul, az üzembiztonság érdekében szükséges a felújítás.	Átemelő villamos vezérlőszekrény felújítása	módosítva áthelyezve
5.	1 db szennyvíz átemelő gépészeti felújítása	nem	Szajol Község Önkormányzata	5 000	használati díj: 2.600,-eFt + forráshiány: 2.400,-eFt	2024	2024	közép					x											Az átemelők gépészeti berendezései elhasználódnak, az üzembiztonság érdekében szükséges a felújítás.	Szennyvíz átemelő gépészeti felújítása	módosítva áthelyezve
6.	1 db szennyvíz átemelő gépészeti felújítása	nem	Szajol Község Önkormányzata	5 000	forráshiány	2024	2024	közép					x											Az átemelők gépészeti berendezései elhasználódnak, az üzembiztonság érdekében szükséges a felújítás.	1 db szennyvíz átemelő gépészeti felújítása	Nincs változás
7.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Szajol Község Önkormányzata	2 920	használati díj	2025	2034	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x			Nincs változás
8.	Szennyvízszivattyúk felújítása, pótlása (8 db)	nem	Szajol Község Önkormányzata	8 000	használati díj	2026	2032	hosszú							x			x			x			Az átemelő szivattyúk fokozatosan elhasználódnak, a felújítás, csere.	Szennyvízszivattyúk felújítása, pótlása	Nincs változás
9.	Átadási ponton kialakított akna gépészeti és építészeti felújítása	nem	Szajol Község Önkormányzata	8 000	használati díj	2033	2033	hosszú														x		Az átadási pont műszaki állapota miatt szükséges a felújítás	Betonakna felújítása, gépészeti elemek cseréje, szennyvízmérő cseréje	új tétel
10.	1. átemelő kompresszor felújítás	nem	Szajol Község Önkormányzata	3 000	használati díj	2034	2034	hosszú															x	A szennyvíz továbbítást segítő kompresszor elhasználódása miatt szükséges a felújítás	Kompresszor egységeinek felújítása	új tétel

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	2 192	2 192
II. ütem	16 168	8 768
III. ütem	21 920	21 920

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni